



“ 07 ” 02 2023-ж

Чыгыш № 6

Кербен шаары

Аксы районунун Авлетим айыл өкмөтүнүн Байгашка-Терек айылынын А.Султаналиев көчөсү №5/1 дарегинде жайгашкан №21 Ы.Акылбеков атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин имарат бөлмөлөрү өрт коопсуздук эрежелерине жана талаптарына шайкеш келүүсү жөнүндө Аксы райондук ӨК бөлүмүнүн

КОРУТУНДУСУ

Аксы районунун Авлетим айыл өкмөтүнүн Байгашка-Терек айылынын А.Султаналиев көчөсү №5/1 дарегинде жайгашкан №21 Ы.Акылбеков атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин имарат бөлмөлөрү Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 7-июнундагы №78 “Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндөгү” мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 22.08.2018-ж. №381 токтому менен бекитилген “Өрт коопсуздук эрежелеринин” негизинде төмөнкү аталган талаптары аткаруу менен шайкеш келет.

Тактап айтканда:

1. Имарат нормага ылайык өрт өчүрүүчү каражат (огнетушитель) менен камсыз кылынган.
2. Имараттын короосунда баштапкы өрт өчүрүүчү каражаттар менен толукталган өрттүк калкан (пожарный щит) орнотулган.
3. Имараттын электр зымдары электр орнотуу эрежелерине ылайык орнотулган.
4. Имараттын бөлмөлөрүн өрттү автоматтык түрдө кабар берүүчү (сигнализация) жабдыктары менен орнотуу зарыл.
5. Имараттын эвакуациялоо планы иштелип чыккан.
6. Имараттын кошумча эвакуациялоо жолдору каралган.

Аксы району боюнча ӨК бөлүмүнүн башчысы
майор **И.Чопоров**

